



20	Eristys	1	Solumuovityts
19	Teleskooppi	1	Teleskooppi tarvittavaan korkeuteen, mikäli yli 1900 mm
18	Pimansäätö	2	Pirttapot NF 5 tai painanturi
17	Ohjauskeskus FGC 211 L	1	Häilysvälo, lämmitin, viaramittaus, käynnikerataaskuri, käyntikerataaskuri, sisätilaan tai toppakeskus
16	Kaapelinväpventtiiliväste	1	Solumuoviväpventti
15	Kansistö	1	Muovi tai betoni
14	Koukut	2	Kaapelikoukut HST
13	Pistoyhde paineputkelle	1	Pistoyhde 50 tai 63 putkelle
12	Paineyhde	1	2" ulkokiere hst-putkessa
11	Tuloyhde sähkönsyötölle	2	110 mm putkille, tuuletus mikäli tarpeellinen
10	Tuloyhde	1	160 mm putkelle
9	Yhde 1"	1	Tulputtu yhde ilmaukseen, lapponestoon, huuhuteluun
8	Jatkokara	1	HST jatkokara sulkuventtiilille
7	Sulkuventtiili 2"	1	PN 16
6	Takaiskuventtiili 2"	1	Epoksoitu, PN 16
5	Istukka	1	Pumppu kiinnittyy putkistoon ilman puttiliitosia, epoksoitu
4	Putkistö	1	2" HST
3	Pumppu MF 3068 HT	1	ITT Flygt teijäpumppu
2	Ankkurointilappu	1	Ei tarvitse erillisä pohjajaattaa
1	Pumppaamo Compt 1 pumpulle	1	Materiaali PE, korkeus 1900-3000 m
Osaamo		Latte	Erteily
Designed by	Erteily	Weight	Arches
Checked by	Date	Denomination	Material
	21.10.2008	Compt-pumppaamo	Blank
Drawn/checked by		Yhdellä pumpulla	Blank
Applicable to		Periaatepiirustus	Treatment
This document may not, without our permission, be copied, shown or handed out to competitors or any other unauthorized persons.			
Approval	Drawing no	Scale	Rev
		1:25	1

A3



Compt